Техническое состояние сетей территориальной сетевой организации ООО "Гелиос" 2022 год.

1. Данные об аварийных отключениях первый квартал 2022 года:

о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;

№ п/п	Наименование объекта	Дата начала прекращения	Дата восстановления режима	Причины аварии	Противоаварийные мероприятия
январь - нет аварий					
февраль					
1	ТП-34 КЛ-10 кВ ф. Солид	4 февраля 2022	5 февраля 2022	пожар на ТП-34 ООО «УЗДТ»	тушение пожара и ремонт оборудования КЛ-10 кВ ф. Солид

2. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии

Окончательный расчет производится по итогам квартала. Объем недопоставленной ООО "Гелиос" в результате аварийных отключений электрической энергии в текущем первом квартале 2022 года равен 0,0 тыс. кВтч. по всем авариям.

3. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ООО "Гелиос" с указанием сроков.
февраль 2022г.

№ п/п	Наименование объекта	Наименование участка	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1		Арамиль		
2		Арамиль		
3		Арамиль		

По состоянию на 01 марта 2022 года ООО "Гелиос" ремонтов в сетях не осуществляло