Техническое состояние сетей ООО "Гелиос" 2023 год.

1. Данные об аварийных отключениях первый, второй, третий, четвертый квартал: февраль 2023г.

№ п/п	Наименование объекта	Время и дата начала прекращения	Время и дата восстановления режима	Противоаварийные мероприятия
январь - нет аварий				
февраль - нет аварий				

2. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии

Объем недопоставленной ТСО в результате аварийных отключений электрической энергии в
в первом квартале - 8,59МВт*ч,
во втором квартале 2022 года равен 0,0 тыс. кВтч. по всем авариям,
в третьем квартале - 0 тыс. кВтч по всем авариям, в том числе по вине ТСО равен 0 тыс кВтч.
в четвертом квартале - 0 тыс. кВтч по всем авариям, в том числе по вине ТСО равен 0 тыс кВтч.
итого, за 2022 год: 8,59МВт*ч по всем авариям.

3. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ООО "Гелиос" с указанием сроков. февраль 2023г.

№ п/п	Наименование объекта	Наименование участка	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Работы
1	КЛ-10кВ от ПС Шпагатная	КЛ-10кВ ф. Поселок АЗПМ	15.02.2023	15.02.2023	Испытание кабельной линии
2	КЛ-10кВ от ПС Шпагатная	КЛ-10кВ ф. ЖБИ	15.02.2023	15.02.2023	Испытание кабельной линии
3	КЛ-10кВ	КЛ-10кВ ф. Южный, ф. промпредприятие, ремонтная перемычка от ПС Родионовская	15.02.2023	15.02.2023	Испытание кабельной линии